

**Ein etwas
anderes Unternehmen**
im Bereich Dezentraler Abwasserbehandlung

MSD
MARC SCHULTZ DIENSTLEISTUNGEN
Wasser-Abwassertechnik

- Bau, Wartung und Sanierung von Biologischen Kleinkläranlagen
- Rohrleitungen - TV Color- Befahrung mit Ortungsfunktion
- Erdarbeiten und Landschaftsbau
- Anfertigung von Edelstahl- Formteilen
- Dienstleistungsarbeiten rund um Haus und Hof

Allgemeines Informationsblatt

Empfehlung für die Bodenfilterpflege in Form eines Pflanzenbeetes:

- **Pumpenschacht min. 1 x im Jahr** mit einer separaten Pumpe oder ähnliches reinigen bzw. säubern um ein zusetzen mit Grauwasser der Beschickungsleitungen zu vermeiden.
- **Kontroll- Verteiler- Verrieselungsschacht** überprüfen, wenn erforderlich reinigen um die Funktion der Restverrieselung zu Gewährleisten.
- **Den Bodenfilter im Oktober – November so tief wie möglich abmähen** und als Frostschutz auf dem Beet verweilen lassen.
- **Abgemähte Pflanzen**, Fremdpflanzen und abgestorbenes Material **im März – April** (bzw. wenn frostfrei) Komplette entfernen und entsorgen. Anlage Fremde Pflanzen rechtzeitig entfernen um ein Verkräutern der Anlage zu vermeiden.
- **Beschickungsrohre** des Bodenfilters spätestens **alle 3 Jahre** durchspülen und auf Einwachsungen des Schilfes / Bepflanzung kontrollieren.
- **Bei niedrigen Wasserdurchsatz** (z.B. wenige Einwohner oder trockener Sommer) Beet aufstauen bzw. beregnen.
- **Bei Pfützenbildung im Bodenfilter** das Wartungsunternehmen sofort informieren damit dieses rechtzeitig behoben werden kann.
- **Nach Ausfuhr/Leerung** der Klärgrube diese anschließend mit Wasser auf Betriebswasserspiegel (siehe Wartungsbericht Wassertiefe) bringen um die Funktion der KKA Anlage zu Gewährleisten und ein austrocknen des Pflanzenbeetes verhindert wird.

*** Wartungen/Kontrollen ersetzen nicht die Eigenkontrolle der Kleinkläranlage ***

Bei Fragen zwecks Ausführung oder Service stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung