

**Ein etwas
anderes Unternehmen**
im Bereich Dezentraler Abwasserbehandlung

MSD
MARC SCHULTZ DIENSTLEISTUNGEN
Wasser-Abwassertechnik

- Bau, Wartung und Sanierung von Biologischen Kleinkläranlagen
- Rohrleitungen - TV Color- Befahrung mit Ortungsfunktion
- Erdarbeiten und Landschaftsbau
- Anfertigung von Edelstahl- Formteilen
- Dienstleistungsarbeiten rund um Haus und Hof

Allgemeines Informationsblatt

Empfehlung für die Bodenfilterpflege in Form eines Sandfilters:

- **Pumpenschacht min. 1 x im Jahr** mit einer separaten Pumpe oder Ähnlichem reinigen bzw. säubern, um ein Zusetzen der Beschickungsleitungen mit Grauwasser und einem vorzeitigen Ausfall der Beschickerpumpe entgegenzuwirken.
- **Kontroll-, Verteiler-, Verrieselungsschacht** überprüfen, wenn erforderlich reinigen, um die Funktion der Restverrieselung zu gewährleisten.
- **Der Bodenfilter und die Restversickerung** sollten nicht überbaut werden, wie z.B. durch Tiefwurzeln Gewächse, Gartenhäuser, Poolanlagen, Pflaster etc.. Dieses sollte vermieden bzw. beseitigt werden, um die Funktion zu gewährleisten.
- **Bei Pfützenbildung im Bereich des Bodenfilters** das Wartungsunternehmen sofort informieren damit dieses rechtzeitig behoben werden kann.
- **Nach Ausfuhr / Leerung** der Klärgrube ist diese unverzüglich mit Wasser auf Betriebswasserspiegel (siehe Wartungsbericht Wassertiefe) zu bringen. Damit die Funktion der KKA Anlage gewährleistet ist.

*** Wartungen / Kontrollen ersetzen nicht die Eigenkontrolle der Kleinkläranlage ***

Bei Fragen zwecks Ausführung oder Service stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung